



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Погребище, вул. Розиття 16

(найменування об'єкта)

«5» червня 2024 р.

Бригада у складі Захарченко Т.А. Черкас А.Ю. Брашнінцев М.С. Снітко О.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Погребище, вул. Розиття 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф20-30 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф20-360 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ф15-32 шт; Ф20-8 шт
(Запірна армату)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примод ВАРТА-5; мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; к. з Ф-15-3шт; крани Ф15-1шт. муртове з'єднання - 2 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р-500 мм.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Машталір М.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Сергас А.Ю.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Захарченко Т.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Братишев М.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Світко О.М.

[підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Воронська В.І.

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).