

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» травня 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок  
м. Київ, вул. Українця Владислава 54  
(найменування об'єкта)

«22» травня 2024 р.

Бригада у складі Сотуран В.І. Ковбасюк П.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ, вул. Українця Владислава 54  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\varnothing$  80 - 42 м, 2-г  $\varnothing$  50 - 27 м, 2-г 40-15, 2-г  $\varnothing$  32-8 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\varnothing$  25 - 250 м.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани:  $\varnothing$  25 - 24 шт,  $\varnothing$  40 - 6 шт,  $\varnothing$  20 - 1 шт, засувка  $\varnothing$  80 - 1 шт.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\varnothing$  25 - 16 шт,  
шуртові з'єднання  $\varnothing$  25 - 15 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Стукан В. І.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Ковбасюк П. В.  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

мешканці будинку виг баче молверти флюв підпису відмовилися  
майстер ВБГО С. Антонюк Антонюк С. М.