



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ваннерка вул. Коцюбинського -43 багатоквартирний житловий будинок
(найменування об'єкта)

«5» 06 2024 р.

Бригада у складі майстер Гонюк І.Ю слюсар Митомшин О.В
Щирюк В.В Бойко М.В Мазур В.Н
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с/т Ваннерка вул. Коцюбинського -43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ф75-19м Ф50-16м Ф40-26м (стовари) Ф25-26м /
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Кран Ф75-1шт Ф25-6шт
Ф20-18шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

квартир 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;17;18;19;20;24;25;26;29;30 з них 5 шт
(система газопостачання квартир (дати список)) не проживаючих

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія,
прилад VIBGAS
- ліквідація виявлених витоків газу; муфта згонна перепадована 3шт Ф20
заміна прокладок, замазання потіканих кранів 5шт Ф20
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушень не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Сопов І.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Миколюшкін О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Щиров В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Бойко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мазур В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

кв.1 Ульяновова О.В.	<u>[Підпис]</u>	кв.9а Коваль А.Г.	<u>[Підпис]</u>
кв.15 Іванова О.С.	<u>[Підпис]</u>	кв.2 Шамаєва Т.Н.	<u>[Підпис]</u>
кв.12 Пасічник Г.Б.	<u>[Підпис]</u>	кв.1 Коваль О.С.	<u>[Підпис]</u>

- № 11 Давидовская И. П. *DP*
- № 7 Ермакина А. В. *DP*
- № 20 Горен А. М. *DP*
- № 25 Галиева Г. А. *DP*
- № 24 Хрустев В. П. *DP*
- № 30 Шерба А. М. *DP*
- № 8 Меглеба А. В. *DP*