

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«23» 05 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Луцківці, вул. Героїв Майдану, буд №19
Метлишівське Будинок
(найменування об'єкта)

«23» 05 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С., Вівсяний О. Г.
майстер ВБГО - Чубаченко А. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Луцківці, вул. Героїв
Майдану, буд №19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 40 см. п.; Ø 25 - 6 см. п.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 6 см. п. (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 25 - 5 см (пр); Ø 20 - 3 см (пр); Ø 20 - 4 см (куп).

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 2 комірці з витоком,
Ø 25 - 3 см; Ø 15 - 3 см; Ø 20 - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Л.А. Кравченко
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

С.В. Курінний
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

В.О. Берелет
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С. Ярмолівч
(підпис)

Вівсяний О.Г.

О.Г. Вівсяний
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Шевченко О.М.
(прізвище, ініціали)

О.М. Шевченко
(підпис)

*Шевченко О.М. самостійно виконав роботу
вигідно підпису відповідально*