

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена Руденко



«24» 05 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Турківка, вул. Героїв Майдану, буд №28
(житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«24» 05 2024р.

Бригада у складі Муртинський С.В.; Берешет В.О.;
Григорівська В.С.; Рівселецький О.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Турківка, вул. Героїв
Майдану, буд №28
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-46 мм.п.; Ø 25-4 мм.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25-1 мм (кум.); Ø 20-2 мм (пр.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применено testo 317-2 (gas detector) мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25-1 мм (кум.) з витоком по конці гвинту та шлангу.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мровченко Л. А.
(прізвище, ініціали)

М. А. Ф.
(підпис)

Члени бригади

Вішнев В. О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Курчак С. В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Дришчов В. С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Вішнев О. Т.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шевчук О. М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис).

Шевчук О. М.
визначений банкоматом
визначений від підпису відповідально