



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО акт. Лігми, вул. Б. Хмельницького 87 а

«12» 06 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олексій В.П. Тарасійчук А.В.
Ковальський В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті акт. Лігми
вул. Б. Хмельницького, 87 а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: газопровід Ø57-43 м; Ø40 - 6 м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 30 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø25 - 4,0 м.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примат «Віброгаз», водна
емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø25 - 5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виготовлено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкцій немає

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Каміра О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Олександр В.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Тамара Г.Г.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Коваль Сергій В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).