



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м.п. Міш вул. Вішньова, 19

«30» 05 20 24 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі Мамеїгіра ІВ, Ковальський В.М

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.п. Міш, вул. Вішньова, 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: апарати $\phi 57 - 30\text{м}$; $\phi 20 - 15\text{м}$;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

срани $\phi 20 - 6\text{м}$; $\phi 50 - 1\text{м}$
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад, Відрозау' - водна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; $\phi 20 - 2\text{м}$.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; Відновідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пробисинуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пераробувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кашера О.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Майсак О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ковальський В.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).