



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Літесен вул Героїв Чорнобилля, 4

«07» 05 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Гуртовий В.М., Науменко В.С.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Літесен вул Героїв Чорнобилля, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: поширлю Ø40-42 м Ø57-1 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
крами Ø15-7, Ø20-1
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Віктор", мильна емульсія,
- ліквідація виявлених витоків газу; крами Ø15-8
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено при допомозі тиско

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. внесено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неопарувати газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Деллер О.Б.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Горюхов В.М.

(прізвище, ініціали)

Масленко В.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).