



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

«21» 06 2024р.

АКТ

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання**

ВБГО Багатоповерховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

«21» 06 2024 р.

Бригада у складі с-р. Рєдоручук Т.В., с-р. Кашініченко О.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті сит. Телеш буд. Незалежності, д.9. б.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ∅57 - 17шт.; фурнітуре з'єднані ∅50 - 1шт.

кран шаровий ∅50 - 1шт.; ∅40 - 110шт.,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

щупрове з'єднані ∅40 - 1шт.; ∅25 - 35шт.; кран шаровий ∅25-8шт.;
щупрове з'єднані ∅25 - 8шт.; ∅20 - 4шт.; кран шаровий ∅20 - 2шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

щупрове з'єднані ∅20 - 24шт.; фурнітур ∅40 через стіни - 16 шт.;
фурнітур ∅40 через перекриття - 16 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано

- ліквідація виявленіх витоків газу; усунено витоки: щупрове з'єднані ∅20 - 6шт.
щупрове з'єднані ∅25 - 3шт.; щупрове з'єднані ∅40 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; відсутні
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
тиском Р=500 м.вг. ст. Падіння тиску відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. протарифковано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Віписано попередження: _____

/ Майстер ВБГО

Рогачев О.В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Федорчук Г.В.
(прізвище, ініціали)

Каліниченко О.С.
(прізвище, ініціали)

С. -

Г. В.
(підпис)

О. С.
(підпис)

Г. В.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)