



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО с. Замізмиче, вул. Дружба №57  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

«05» червня 2024р.

Бригада у складі - Курінний С. В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С., Вівсяний О. Г.  
мастер ВБГО - Чравченко І. І  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Замізмиче, вул. Дружба  
будинок №57  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40 - 25 м.п; Ø32 - 16 м.п; Ø25-6; Ø20-33  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø20 - 9 м.п  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Ø20 - 7 м.п  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

**Виконані роботи:**

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas ДЕТЕКТОР) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
  - ліквідація виявлених витоків газу; Ø20 - 2 м.п; Ø15 - 2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;  
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;  
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.  
Інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<u>Мраф</u> (підпис)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)	<u>Баска</u> (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<u>Я.Рос</u> (підпис)
	Ярмолевич В.С. (прізвище, ініціали)	_____
	Вівсяний О.Г. (прізвище, ініціали)	_____

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).  
Менеджер банкоматів відділу відповідей