

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена ВУДЕНКО



« 13 » червня 2024р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Камінькине, вул. № 61, вер. Дружба  
(мистецтво буринж)  
(найменування об'єкта)

« 13 » червня 2024р.

Бригада у складі - Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,  
майстер ВБГО - Чравченко І. А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Камінькине, вул. Дружба,  
вул. № 61  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 1 м.п.; φ 32 - 15 м.п.; φ 25 - 12 м.п.; φ 20 - 28 м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; витоків газу не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

*визначено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

*визначено*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

*випробували тд розривом тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

*інструктаж з абонентами перевірено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

*М.Крав*  
(підпис)  
*Берелет*  
(підпис)  
*Ярмолович*  
(підпис)  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*Мешковань Валентина Іванівна*  
*від підпису відомості*  
(прізвище, ініціали) (підпис).