



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО С. Замітничка, вул. Дружби, буд. № 43
(м. Київ, вулиця Дружби)

(найменування об'єкта)

« 10 » 06 2024р.

Бригада у складі - Берелет В. О., Яромлович В. С.,
майстер ВБГО - Чравченко І. А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті С. Замітничка, вул. Дружби,
буд. № 43

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-30 см. п.; φ25-35 см. п.; φ20-35 см. п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ20-14 см. п.
(газопроводи схожих клітинок (характеристики г-ду))

φ20-14 см. п.; φ20-14 зб. см. п.
(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ20-1 см. п.; φ15-2 см. п.
всіх по коєр. таблиці φ40.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
Інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО	Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)
Члени бригади	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)
	Ярмолович В.С. (прізвище, ініціали)
	Ярмолович В.С. (прізвище, ініціали)

М.К.А.Ф.
(підпис)
Берелет В.О.
(підпис)
Ярмолович В.С.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Дашко С.В. Топова О.С.Б.Б.
(прізвище, ініціали)

