



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ житловий будинок
вул. Стрілецька №95
(найменування об'єкта)

« 24 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Доценко В.О.;
Дмитрієнко М.В.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Білгород
вул. Стрілецька №95
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 76 - 17 м; φ 57 - 12 м; φ 40 - 12 м; φ 32 - 22 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ 32 - 33 м; φ 25 - 18 м Голки: φ 25 - 140 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: (пробкові) φ 32 - 4; φ 25 - 14 м. Муфта: φ 32 - 4; φ 25 - 14
Крани в квартирах: φ 20 - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильона емульсія та прилад "ГераСР3"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ 32 - 4 м; φ 25 - 2 м;
Контраїнка: φ 32 - 1 м; φ 25 - 1 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Наділено тиску ΔP=20 мм.вод.ст. за 5хвилини.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Робота виконана

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Доценко В.О.

(прізвище, ініціали)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

Ріброва С.А.

(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису Вікторовича С. Івановича Р.В. Косяков
майстер В.В. Серіо