



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ташки, вул. Косіва, 21

(найменування об'єкта)

« 6 » 06 20 24 р.

Бригада у складі спосарі: Губішкін І.М., Рокуч В.В., Махук В.І., Степенко О.В., Татуненко М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ташки, вул. Косіва, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 9 м, φ 32 - 0,4 м, φ 25 - 37 м край проб. φ 40
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 φ 20 - 9 м (індив. вводи) край φ 20 - 7 мт. пробк
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу; край φ 20 - 7 мт. к/2 - 6 мт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. вод ст. Загінна тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Нефарбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимонук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Гамбарюк І.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кенес В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Митченко М.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Марух В.І.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).