



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«29» 05 2024 р.

Бригада у складі с.р. Цибалок Т.М., Мамук В.С.,
Місєрєв Т.В., Митусько М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, бул. Б. Лотинців, 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 гідрант, 2-г φ 50 - 34,2 м; φ 40 - 15,6
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32 - 44 м; φ 25 - 16,3 φ 20 - 25 м φ 20 - 168 м край φ 20 - 1 шт пр.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 2 шт. шор. φ 32 - 4 шт. шор. φ 20 проб. 43 φ 20 шор. - 16 шт.
(система газопостачання квартири (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 32 пр. кр. - 2 шт. к/г φ 40 - 1 шт.
к/г φ 20 - 1 шт. край φ 25 - 1 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм. Статична тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зняти вимогад з газопроводу, передбачені 2-9.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимощук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Грибачук І.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Митущенко М.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мисирь І.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Марух В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).