

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 06 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мочалів - Подільський
вул. Героїв Майдану, 112

(найменування об'єкта)

«18» 06 2024 р.

Бригада у складі Колов м.с., Гущаєв о.ф., Крижківський В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мочалів - Подільський
вул. Героїв Майдану, 112
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-40см Ø 80-24см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-54см

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вітчогас",
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-1шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ущукення вентилів газу, заміна запірної арматури, змащування запірних пристроїв

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Кашов М.С.
(прізвище, ініціали)

Гуца О.Г.
(прізвище, ініціали)

Крикуновський В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис).

Мешкалиць Бурденку від підпису відновивсь.