



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО життєвої будинок
м. Насерів вул. Т. Франко 68
(найменування об'єкта)

«03» 06 2024р.

Бригада у складі Насько В.В. Дурнізентко А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Міхєєв Валодимир Валентинович

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/будинок
м. Насерів вул. Т. Франко 68
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø50-94см ; Ø32-16см.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани Ø50-1мет ; Ø32-8мет ; Ø20-40мет (вквартирах)

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструковані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Viper GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу; середня Ø32-1мет ; кран Ø32-2мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірка тиском P=500 мм. вог. ст. Надія тиску 10 мм. вог. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прі інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Погорбувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велеско О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Васко В.В.
(прізвище, ініціали)

Рудкиченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Сваєр
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мисев В.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)