



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівчик
вул. М. Леонтовича 154а
(найменування об'єкта)

« 28 » 06 20 24 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; с.п. Безпоспий Р.І.
Безпоспий І.В.; Червоков Ф.Ф.; Янушенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівчик
вул. М. Леонтовича 154а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-48м; Ø 25-50м; Ø 20-50м
Ø 15-50м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20-54м (столки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø 50-1мет (вх. шар); Ø 25-1мет (шар)
Ø 20-3мет (окремі вводи до квартир)
Ø 20-22мет (квартири)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"
емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø 25 - 6мет
Ø 20 - 2мет; Ø 20 - 22мет (кв.)

Медфтове з'єднання: Ø 50-1мет; Ø 25-6мет; Ø 20-2мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Газівне dP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
фарбування г-а

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Бондар Ю М (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
 Члени бригади Бужосий І В (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Бужосий Р І (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Червоков Ф Ф (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Ст. майстер Смирненко В М (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
 Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєт багатоквартирного (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

будинку від підпису відмовився