



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київський
вул. Українця Владислава 56
(найменування об'єкта)

« 22 » травня 2024 р.

Бригада у складі Сторож В.І., Сікарчук О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київський
вул. Українця Владислава 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г \varnothing 80 - 55 м, 2-г \varnothing 50 - 28 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
2-г \varnothing 32 - 26 м, 1-г \varnothing 25 - 7 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани \varnothing 32 - 14 шт, Засувка ДУ 80 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія,
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано витоки \varnothing 32 крани - 8 шт.
муфтові з'єднання \varnothing 32 - 6 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

