



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Київчик, вул. Владислава Українця 62
(найменування об'єкта)

« 19 » серпня 20 24 р.

Бригада у складі Солукан В. І., Клишук В. О., Коббасюк П. В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик,
вул. Владислава Українця 62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 100 - 27 м, 2-г ϕ 80 - 79 м, 2-г ϕ 50 - 10 м, 2-г ϕ 40 - 50 м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ϕ 32 - 8 м, 2-г ϕ 25 - 200 м, 2-г ϕ 20 - 50 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка ϕ 100 - 1 шт, крани ϕ 32 - 2 шт, ϕ 25 - 18 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
прилад "Vibra Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу: крани ϕ 25 - 7 шт,
шуртові з'єднання ϕ 25 - 9 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Соткан В. І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Клишчук В. О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ковбасюк П. В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).