

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 06 » 06 20 24 р.



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 06 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Гуцул Р.І., Макаров О.О., Новітилов П.В., Певдосвіт О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Бая Вр. Б. Хмельницького, 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г  $\varnothing 40 - 20 м$ ;  $\varnothing 32 - 13 м$ ;  $\varnothing 25 - 45 м$ ;  $\varnothing 20 - 3,4 м$ .

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г внутрішній - 0,2 м -  $\varnothing 20$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

края пробісовий  $\varnothing 20 - 14 м$ .

кузовий  $\varnothing 20 - 1 м$ .

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г  $\varnothing 40 - 1 м$ ; к/г  $\varnothing 20 - 5 м$ ; края  $\varnothing 20 - 14 м$ ; муфта  $\varnothing 20 - 10 м$ ; внутрішньобудинкові - 4 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| _____                | _____           |
| (прізвище, ініціали) | (підпис)        |
| <i>Гуцко РІ</i>      | <i>[підпис]</i> |
| (прізвище, ініціали) | (підпис)        |
| <i>Головченко</i>    | <i>[підпис]</i> |
| (прізвище, ініціали) | (підпис)        |
| <i>Меркушко</i>      | <i>[підпис]</i> |
| (прізвище, ініціали) | (підпис)        |
| <i>Макашова</i>      | <i>[підпис]</i> |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис)