

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 05 » 06 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 05 » 06 2024 р.

Бригада у складі Тугузь Р.І., Максимов О.О., Шведюк О.В., Новіков В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бар вул. Таларіна, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø57 - 0,6 м ; Ø40 - 110 м ; Ø25 - 11 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сталею) Ø25 - 80 м ; Ø20 - 128 м ; Ø15 - 90 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран робочий: Ø25 - 1 м ; Ø15 - 5 м.

кузовний: Ø25 - 7 м ; Ø20 - 12 м ; Ø15 - 16 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/2 Ø25 - 5 м ; муфта Ø25 - 2 м ; кран Ø25 - 2 м ;
внутрішньобудинковий - 6 м.

