

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 29 » 05 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 29 » 05 2024 р.

Бригада у складі Гуцул П.І., Макаров О.О., Ткачук О.В., Новіков В.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м.Бор вил. Соборка, 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г $\varnothing 75-118$ м; $\varnothing 25-4$ м; $\varnothing 20-33$ м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сходи) $\varnothing 20-48$ м

г-г (квартири) $\varnothing 20-140$ м; $\varnothing 15-20$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кити: пробові $\varnothing 15-14$ м, $\varnothing 20-17$ м

кулово $\varnothing 15-5$ м, $\varnothing 20-34$ м, $\varnothing 25-2$ м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/з $\varnothing 25-14$ м, $\varnothing 20-7$ м; муфта $\varnothing 20-5$ м; Кити $\varnothing 20-16$ м; внутрішньобудинкові - 32 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Миколай Н. І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Гуцук Р. І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Слакаров С. О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Новосілов В. Н.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мерзожанов С. В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Марченко Д. О.
(прізвище, ініціали)

