



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Гурко Р.І., Макаров О.О., Пивдовий О.В., Новичков Р.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бар вул. Соборна, 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 57 - 67 м, Ø 40 - 77 м, Ø 32 - 1 м, Ø 20 - 34 м, Ø 15 - 2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-9 поверхи та до кінця крана Ø 20 - 146 м; Ø 15 - 85 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 32 - 4 м (крючкові), Ø 20 - 6 м (крючкові), Ø 15 - 21 м (кутові) Ø 15 - 6 (крючкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø Ø 20 - 6 м, Ø 32 - 1 м, к/с - 6 м; вузькі - 17 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні акти перевірки ДВК; газопровід необхідно зачистити.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михолаз Н.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Гуцук Р.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Масарук С.С.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мвердохандо

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Колодійов

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Козурець О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

