

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вірменськ
в.у. Брацкавська 39
(найменування об'єкта)
«15» 05 2024 р.

Бригада у складі Веселовський В.І., Кернеров А.В.,
Орлошенко Ю.Т., Жваніра В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вірменськ
в.у. Брацкавська 39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-20м, Ø50-12м, Ø40-85м, Ø32-10м,
Ø20-6м, Ø15-5м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-9м, Ø20-12м (своєчасні), Ø15-12м (своєчасні)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø20-12м, Ø15-6м, Ø32-1м (на виводі),
Ø15-16м (на виводі), сюрта Ø20-12м, Ø15-6м, Ø32-1м

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; м.м. Брацкавська 39
Криксон-1000 GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; край Ø20-2м, Ø15-4м,
кр. Ø15-2, м, Ø20-6м, Ø32-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., P=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

попранувати газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордженко О.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Касенов В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Керішова А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Григоренко Ю.Г.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Звоніца В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ганська Особ. Домовий М.Г. Вірний підпису Григоренко

Ст. інженер Григоренко Р.В.
Майстер ВБГО [Підпис]

[Підпис]
(підпис)