



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вікнишів
вул. Сагама 5

«31» 05 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Дмитрієнко Д.В. Кергерав Н.В.
Александров О.В., Вашуре В.М. Дуценко В.О.
Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікнишів
вул. Сагама 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø76-20м, Ø57-44, Ø50-8м

Ø50-6м, Ø32-78м, Ø25-18м, Ø20-270м (сварка)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø50-3м, Ø25-12м, Ø15-3м, Ø15-6м (кварца)
кварца Ø50-3м, Ø25-12м, Ø15-3м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кергерав Н.В.
Александров О.В.

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ø50-3м, Ø25-8м, к/р Ø50-3,
Ø25-8м, Ø15-6, кварца Ø50-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:

P=800 мм в.ст., др: 0,1 мм в.ст., T=5хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

недороблені газокранів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Рудіан О Ф
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Мессіновський К П
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Міфедєв П В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Найшов О В
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Валішев К В
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Вонгар
(прізвище, ініціали)

(підпис)