



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Оборона 56

«14» 06 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.О., Дзюбенко Р.Ю., Каша А.К.
Доценко В.О., Майвільчук А.В., Кузнецов А.В.
Всеславський В.С. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Оборона 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-3м, Ф25-14м, Ф25-96м (сволами)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ф25-6см, Ф20-4см (квардрес)
мехурок Ф25-6см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.








Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: примен. «Ворогас»,
мелль аса емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф25-2см, к/г Ф50-2см
к/г Ф25-8см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимагаємо
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагаємо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряємо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 300 \text{ мм в.ст.}, \Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}, t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архівсеруємо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордєєв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
Члени бригади	<u>Алексєєв О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дубоєв Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Дочкаєв К.О.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Мєдведєв І.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Кєрєзєв А.В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Мєєдєєв А.А.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	<u>Вєсєлєвський С.І.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Олександр Вулиця Рішова
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 Мешков Олександр
 майстер Горьчєв О.Т.
 елосер Дубоєв Р.Ю.