

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. М. Огородова 54
(найменування об'єкта)

« 17 » 06 2024 р.

Бригада у складі Дашкевич О.І.; Коваленко М.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. М. Огородова 54
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 54 - 4 м; φ 32 - 12 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 16

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові: φ 32 - 4 мб; муфтові з'єднаня 4 мб φ 32

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
со. прилад VibroGas
- ліквідація виявлених витоків газу: кобровійка φ 32 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Радіус огнию < P = 20 мм. вод. ст за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розрив газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Ковальчук А.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Димитришак О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ковальчук А.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Навчук В.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковану Будинку вул. Пушчу Вулиця

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер Слюсарчук Р.В.
електрик Ковальчук А.І.

[Підпис]