



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлові Будинки
м. Вінниця вул. Мейстратська 29
(найменування об'єкта)

«20» 06 2024 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В ; Димлевий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Мейстратська 29
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-4м; Ø40-22м; Ø25-15м Ø20-12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові: Ø25-1 Ø20-3 ; кульові Ø20-2, муфти-Ø20-3
Ø15-1
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: милька емульсія,
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: кожухайка Ø25-1 ; Ø20-1
муфта Ø20-1 ; кран

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визакожно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
Тодіж тиску ΔP = 20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Рядування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гідрородецький А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Дмитрієнко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Димлевий О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали) (підпис)
Від підпису Відповідальний за роботу Р.В. Москаленко
Майстер А.С. Гідрородецький
Член бригади О.І. Димлевий