



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця

вул. М. Огодова 27
(найменування об'єкта)

« 7 » 06 2024 р.

Бригада у складі Димковий О.І.; Іванчук В.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. М. Огодова 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 36 м; φ 25 - 16 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 25 - 9 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кредитки: φ 25 - 6 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

за приладом Vibro GAS

- ліквідація виявлених витоків газу; кран φ 25 - 1 шт; колпачок φ 25 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Пасіжк часу \leq P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбуванк газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Коваленко М.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Данилевський О.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Томашук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельничук Бурмис О.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Інженер
монтаж
слосар

Мельничук Р.В.
Коваленко М.М.
Данилевський О.І.

[Підпис]
[Підпис]
[Підпис]