



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Вінниця
бул. М. Сабо 32

(найменування об'єкта)

« 7 » 06 2024 р.

Бригада у складі

Димитров О.І.; Іванчук В.+

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. М. Сабо 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими пристроями (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 65 - 68\text{мм}$; $\phi 25 - 12\text{мм}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

грубоділ: $\phi 25 - 4\text{мм}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

за принципом VibroGAS

- ліквідація виявлених витоків газу; кондранка $\phi 25 - 1\text{мм}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; вільності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; вільності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено піском Р = 500 кПа. вис. сб
Робітник очикує Р = 20 кПа. вис. сб за 5 х 5.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. пройснуковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Фотофото з результату

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковалчук М.М.

ЛМ

г

(підпис)

Члени бригади

Диміров О.І.

ЛМ

г

(підпис)

Іванчук В.А.

ЛМ

г

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шишкому було відмінно.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Андрійовіч Шишкін Р.В. С

майстер Ковалчук М.М. ЛМ
ст.сесор Диміров О.І. ДД