



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Біломирці
вул. Степанівська 46

« 9 » 05 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Васильовський В.С., Пашуца В.М.,
Курдюков А.В., Даремський В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Біломирці
вул. Степанівська 46
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф89-48 м, Ф67-5 м, Ф25-1 м, Ф20-вс, Ф15-вс.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф32-9 м, Ф15-8 м, Ф20-14 м, Ф20-240 м (сод. майд)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр Ф15-3, Ф20-10, Ф32-1, Ф67-4 (курпобов), Ф15-2
Ф15-13 (квартир-учас) майдоріт Ф25-3, Ф20-10, Ф32-1, Ф15-2
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; всіх місць, вкл. до газів, майдоріт
 - ліквідація виявлених витоків газу: місце Ф32-1, 25-2, Ф20-1, Ф15-1, Ф20-1, Ф15-1, Ф20-1, Ф15-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=300 мм в.ст, Δ P=10 мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прослідковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

необхідно замінити газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордічєв О.Г.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Васильєв А.А.

(прізвище, ініціали)

Томашєв В.М.

(прізвище, ініціали)

Курєв А.В.

(прізвище, ініціали)

Деремєв В.О.

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Голова особ. підприємств Вільшевичев

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. майстер
Синько

С. Москалич Р.В.
Гордічєв О.Г.
Деремєв В.О.