



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Фіхоловий будинок  
м. Вінниця вул. Сорілецька 27  
(найменування об'єкта)

« 5 » 06 2024 р.

Бригада у складі Димчевий О.І.; Іванчук В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Сорілецька 27  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 14 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 50 - 34 м ; φ 40 - 23 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 50 - 1 м 5 ; φ 20 - 8 м 5 (підвісний)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;
- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ 20 - 1 м 5 ; мурдоса φ 50 - 1 м 5 ;  
коноргайка φ 50 - 1 м 5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст  
Тестування тиском P = 20 мм. вод. ст за 5 мин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбувальні газопроводи

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Ковальчук М.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Пашин В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Демидов О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Александр Бурлаку [Підпис]  
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер Слободянюк О.В.  
 майстер Ковальчук М.М.  
 слюсар Демидов О.І.