



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Воївошиця
вул. Сріпківська 41

«14» 06 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дубовенко РЮ, Кашко АА, Дочевшич,
Ткачук, Майданюк, Кашко В, Дайнішак,
Воскобовський
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Воївошиця
вул. Сріпківська 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф80-3 м, Ф67-8 м, Ф50-9 м,
Ф32-6 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф32-11 м, Ф20-9 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ф22-11 м, Ф20-3 м, Ф20-7 м (швардрок)
швардрок Ф32-11 м, Ф20-3 м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: пріладу, об'єкту, мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: кр/г Ф20-2 м, кр Ф32-2 м,
кр Ф32-1 м, швардрок Ф32-7 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та об'єднання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; всіх місцях
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіх місцях
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всередині
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P = 100 \text{ мм в.ст.}, \Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}, t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продемонстрував

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірка газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Рудішев О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Борисенко Р.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Малюк А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корольов В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мисюк Ігоря А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корольов В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машковий Дмитро Олександрович

(прізвище, ініціали) _____ (підпис) _____

Інженер Морозов Р.В.
 майстер Торієв С.Р.
 асистент Майнін А.В.