

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 01 » 06 20 24 р.

### Акт

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок

м. Вінниця бул. Стрілецька 9А

(найменування об'єкта)

« 01 » 06 20 24 р.

Бригада у складі

Доценко В.О., Матвійчук А.В., Дубелько Р.К.  
Калюк А.А., Алексеев О.Ю., Заець В.М., Моченко В.В., Кусєров А.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця

бул. Стрілецька 9А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 100 - 123\text{м}$ ;  $\phi 25 - 9\text{м}$ .

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 25 - 30\text{м}$

Сталки:  $\phi 25 - 180\text{м}$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кробкові):  $\phi 25 - 7\text{м}$ ; Муфтаві:  $\phi 25 - 7\text{м}$ ;  
Крани в квартирах:  $\phi 20 - 14\text{м}$  (кробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

прилад "Vibra GAS" та мильна емульсія та

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран:  $\phi 25 - 3\text{м}$ ; Колотраїна:  $\phi 25 - 3\text{м}$ ;  
Муфта:  $\phi 25 - 3\text{м}$ .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у приміщенні та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вв. ст. Надійшло тиском P=20 мм. вв. ст. за 50в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Розбирання газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Чушко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Борченко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Мазбейчук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дюбенко Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Калюк А.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Засєв В.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Миченко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Курєвост. А.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Без підпису відомості С.І. Ігнатов Р.В. Майстер  
Майстер В.В. Серієв В.В.  
Сосєв В.О. Довгич