



20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул Героїв Крут 1
(найменування об'єкта)

« 15 » 25 20 24 р.

Бригада у складі Звонич В.М., Всеєвський В.Т.,
Анєшкін О.О., Корєв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул Героїв Крут 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-20м, Ø52-79см, Ø25-5см,
Ø20-14см

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-60см (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø20-6см, Ø20-3см (своєм)
середок Ø20-6см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____

- ліквідація виявлених витоків газу; _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередженні через газову

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Горюхов ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Говалев ВК</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильович В.Т</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Александров ОО</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Коробов АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шуришкіна М.В. (прізвище, ініціали) [підпис] (підпис)