



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Героїв Крут 4а  
(найменування об'єкта)

«17»05 2024 р.  
Бригада у складі Докучаєв В.О., Мадвигуєв М.В.,  
Дмитрівський М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Героїв Крут 4а  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф80-2м, Ф50-49м, Ф32-42м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ф32-138м (світла)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кр. Ф50-2м (куркові), Ф32-6м (середові), Ф20-18м (кварти)  
шорста Ф50-2м, Ф32-6м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: армасиф, Vicoogas,  
селективна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кр. Ф32-1, кр. Ф32-2, Ф50-1,  
шорста Ф32-2, Ф50-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=200 мм вод.ст. P=200 мм вод.ст., t=57°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Родіцький О.А.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Воронцов В.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мельничук Н.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Валентинівський Р.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Козубовський В.В.



Козубовський В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)