



ЗАТВЕРДЖЕНО

2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Володимирець ч. 6
вул. Героїв Сталінського 46
(найменування об'єкта)

«17» 05 2024 р.

Бригада у складі Алексеев О.О., Кривошея В.І.,
Керсєв А.В., Дорешко В.О., Вурманова Д.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-2мм, Ф50-47мм, Ф32-28мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-115 м (своєчасно)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. Ф50-2мм (хрестові), Ф32-5мм (мушкет), Ф20-46мм (КВ)
мушкет Ф50-2мм, Ф32-5мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладовим методом
- ліквідація виявлених витоків газу: 1/2 Ф50-1мм, Ф32-3мм, мушкет Ф50-1мм, Ф32-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; встановлено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм.в.ст., Pp=10 мм.в.ст., t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордолов ОА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мельник ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Васильченко АІ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корсунь АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Корсунь В О</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа	<u>Корсунь В В</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

