

скаси -



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Записників Неба 5
(найменування об'єкта)

« 16 » 05 20 24 р.

Бригада у складі Доженко В.О.; Матвіїчук А.В.; Кугероб А.В.;
Веселобський В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Записників Неба 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-43м; φ40-7; φ32-1м; φ25-4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-18м; Стожки: φ25-66м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(Пробки) Крапи: φ32-1м; φ25-8м. Муртові з'єднання: φ32-1м; φ25-1м.
Крапи в свічках: φ20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м; Контрклапан: φ50-1м; φ32-1м; φ25-5м; Муртва: φ25-12м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; об'єктом
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Падіння тиску ΔP=10 мм. в.в. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Порушення газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Цуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Бориско В.О.

(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанин Олександр _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інженер

Москаленко Р.В.

Майстер ВБГО

Цуїко В.В.

В.В.В.