



ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Стрілецька 54  
(найменування об'єкта)  
«14» 08 2024 р.

Бригада у складі Мешков О.О., Дробинський К.О., Кошчи А.А.,  
Доценко В.В., Матвійчук А.В., Куреров А.К.,  
Васюковський Д.С. (прізвище, ініціали)  
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Стрілецька 54  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-33м, φ40-31м, φ25-6м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
окремні вставки φ25-36м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
край φ25-6м, φ20-1м (квартера)  
мерсі φ25-6м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.  
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладу, об'єкта, мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: край φ50-1м, φ25-1м, 1/2 φ50-1м, φ25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:  
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}, d_p = 10 \text{ мм в.ст.}, t = 5 \times 6$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардирсружробство

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсружробство газопроводів

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Торжєв О.Т.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Мелев О.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Володимир Р.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Родченко О.О.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Мельник М.В.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мескошур будинку в'їзниму вживаючому

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. маістер  
Мескошур Р.В.

Мугеров М.В.  
Мілон М.М.

Васенов О.І.  
Ст. маістер Торжєв О.Т.