



« 3 » 06 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця бул. Стрілецька 114
(найменування об'єкта)

« 3 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Кучеров А.В.; Поцелюк В.О.
Філіфєєв М.В.; Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
бул. Стрілецька 114
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-132м; φ25-37м; φ20-65φ15-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: φ25-5м; φ20-15м (пробкові); φ20-1м; φ25-1м (шарові)
шарові з'єднання: φ25-6м; φ20-16м. крани в квар 15φ-6м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад VIBRA GAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ20-5м; Конфайка: φ25-1м;
φ20-5м; Муфта: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Підієм тиску ΔP=20 мм. вод. ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Порушення
газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Чуліко В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дми́трієнко М.В.</u>	<u>Міхалюк А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Фоченко В.О.</u>	<u>Міхалюк О.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Дюбенко Р.Ю.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михалюк Олександр [Підпис] був присутній [Підпис]

<u>Сек. інженер</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Михалюк Р.В.</u>
<u>Мастер</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Чуліко В.В.</u>
<u>Секретар</u>	<u>[Підпис]</u>	<u>Матвійчук А.В.</u>