



2024 р.

### АКТ

#### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Франківський будинок  
м. Вінниця вул. Сорілецька 19  
(найменування об'єкта)

« 4 » 09 2024 р.

Бригада у складі Димченків О.І.; Іванчук В.Р.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Сорілецька 19  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-48м; φ 32-24м φ 25-6м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-лу)) 1шт φ 50  
край провідки: φ 25-6шт; муфта з'єднання-6шт φ 25  
край в свердловинах φ 20-1шт  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад „Vibro303“
  - ліквідація виявлених витоків газу; край φ 25-1шт: консервація 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: висновою
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено  
Перевірено тиском P=500мм вод.ст
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Надіт тиску P=20мм вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. присутньою

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робота газопроводу

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Коваленко М.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Демченко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ткачук В.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

Майстер [Підпис] Григорук [Підпис]  
Г. інженер [Підпис] Степанчук Р.В.  
Майстер [Підпис] Степанчук Р.В.