



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Сіриківська 35

« 06 » 06 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Воронцов В.О., Мельничук М.В., Кашинський О.О.,
Дубенко Р.Ю., Керефов М.В., Васильченко М.В., Косяк А.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Сіриківська 35
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-7м, φ40-48м, φ32-6м,
φ25-49м, φ20-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-60м (сходова)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр. φ25-6м (коридор), φ20-12м, φ15-3м (КВСФТ)
сходові φ25-1м, φ20-12м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: Кремль, Витюгов,
Міжбанка електрика
 - ліквідація виявлених витоків газу: кр. φ20-5м, кр. φ20-4м,
сходові φ20-6м, кр. φ25-6м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагаємо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм в.ст., Δр=10 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. продієрумовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поперекриванні газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченко О.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Кутерев А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Майвистий А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Васильченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Александров О.Ю.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Олександров М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Косов А.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Владимир Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа [Підпис]

[Підпис]