



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вішківка
вул Героїв Майдану 23
(найменування об'єкта)
«29» 05 2012 р.

Бригада у складі Александрово, Кучеров А.В.
Ткаченко В.А., Бурдубовський Д.В., Давиденко В.О.
Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали) Дмитрієнко М.В.
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішківка
вул Героїв Майдану 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ40-100м, φ32-10м, φ20-30м,
φ15-50м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-370м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса φ50-2м, φ32-1м, φ20-29м, φ15-8(кварт)
мехорта φ50-2м, φ32-1м, φ20-29м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладом «КВТОГАЗ»,
мильовою емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: кран φ20-4, мехорта φ20-2,
к/2 φ50-2, φ20-9

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма мало
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в.ст. р-10 мм в.ч, t=516
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. креслом зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подрядчу всім газокробір

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Торунець О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Александров О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курчатов А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Косицький М.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Курчатов О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Добченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчанюк Олександр Олександрович (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)

Сл. інженер [Підпис] Мешчанюк О.В. автор А. Курчатов А.В.
 майстер [Підпис] Торунець О.Г.