



2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
_____ 22. Жмеринська, вул. Шекспірська, 51А

«17» 06 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Олійник В. В., Романов А. М.
Соколовець В. Н., Чолепенець В. Д.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті 22. Жмеринська, вул. Шекспірська, 51А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ3-ф50-Чисг; φ 32-24,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 32-17,0 м; φ25-32,0 м; стояк φ 25-112 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кранчи φ 32-5 мі; φ25-10 мі; кранчи в квартирах φ 20-13 мі; φ 15-6 мі.

(система газопостачання квартир (додати спісок))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мільною емульсією; прилад Vibro Gas;

- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуребієва А.Ч

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Денисєв В.В

(прізвище, ініціали)

Соколов В.А

(прізвище, ініціали)

Ремісов А.Л.

(прізвище, ініціали)

Макаренок В.Д

(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпись).

Г.Киричук
(підпись)

О.В.Сидорук
(підпись)