



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мисерієво, вул. Шекінська, 53

(найменування об'єкта)

«14» 06 2024 р.

Бригада у складі Димітрук В.В., Рогов А.М., Соколовск В.А., Колесник В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерієво, вул. Шекінська, 53

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-7,5 м; ф 40-7,5 м; ф 32-19 м; ф 3 ф 50-мет
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-14,5 м; ф 25-4,0 м; ф 20-6,5 м; стояки ф 25-45 м; ф 20-45 м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф 50-мет; ф 32-мет; ф 25-6 м; ф 20-мет; в квартирах ф 20-15 мет
(система газопостачання квартир (додати список)) ф 15-мет

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присад „Тітро В А S“
- ліквідація виявлених витоків газу; по розбовалу з'єднанні ф 20 м з стояк.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жульовська А.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Дейтеек В.В.
(прізвище, ініціали)

Сокалвек Б.А.
(прізвище, ініціали)

Чолеснек В.В.
(прізвище, ініціали)

Ремов А.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).