



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Мисерешка, вул. Шекіньська, 55 Д

(найменування об'єкта)

«10» 06 2024 р.

Бригада у складі Ришак В.В.; Соколов С.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мисерешка, вул. Шекіньська, 55 Д

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-3,0м ; ф 40-25,5м ; ф 32-19,0м ; ф 25-14,0м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-53,0м ; ф 25-5,0м ; стале - ф 20-890м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани ф 20-8мм ; ф 50-1мм ; ф 20-21мм ; ф 15-4мм - 4шт.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; присад "VibroBAS", емulsion емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; по рубованню з'єднань ф 20.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Жуєвська Н. У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади _____

Ситник В. В
(прізвище, ініціали)

Соколовська С. А
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).