



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Жмеринка, вул. Шекітська, 53а

(найменування об'єкта)

« 03 » 06 2024 р.

Бригада у складі Олейник В.В.; Соколов С.А.; Чолесник В.В.; Рижов А.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жмеринка, вул. Шекітська, 53а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-8,0м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-16,0м; ф25-16м; ф15-10м; стояки ф25-179м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краски ф50-2мм; ф32-1мм; ф25-7мм; ф15-2мм; армери в кв. ф20-20мм; ф15-13мм

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibro GAS", мильне розчинення
- ліквідація виявлених витоків газу; по розбованню з'єднанні ф20, по мурті ф25-2мм.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; переврено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Переврено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: потребує закривання газопровідів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Жуковська Л. У
(прізвище, ініціали)

Дейженко В. В.
(прізвище, ініціали)

Жолесник В. Д.
(прізвище, ініціали)

Тимош. А. М.
(прізвище, ініціали)

Сокалов С. А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).