



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Месерієвська, вул. Ілля Тимохвєв, 11

(найменування об'єкта)

«24» 05 2024 р.

Бригада у складі Олейник В.В.; Соколов І.Н.; Москаленко В.В.;
Турчаківський А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Месерієвська, вул. Ілля Тимохвєв, 11.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 80-31.0 м; ф 50-30.5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-17.5 / ф 25-8.5 / стояки - ф 20-26.2 м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кресли ф 32-1 м; ф 20-13 м; кресли в квартирах ф 20-35, ф 15-14 м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приміщення «Тівок АС», м. Месерієвська, вул. Тимохвєв
- ліквідація виявлених витоків газу; по креслу ф 32; по креслу ф 20;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Потребує фарбування газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Червобаба Н.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сосаєвек Б.А.
(прізвище, ініціали)

Олейник В.В.
(прізвище, ініціали)

Гуменевський А.В.
(прізвище, ініціали)

Молесник В.Д.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).