

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО: Мийловий будинок

(найменування об'єкта)

«13» 06 2024 р.

Бригада у складі Гуменюк ІС Ромідук Б.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Камінька
в В. Масюковського (Л. Сур'якешко) 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф30-22м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ф30-24м 2-г ф25-28м 2-г ф20-16м 1р ф30-2, 1р ф25-4
(газопроводи сходових клітин (характеристики г-ду))

1 1р ф20-27м
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ушкоди емulsion
та приладів газта
- ліквідація виявлених витоків газу: край ф30-2м, мурфіове
з'єднання ф30-1м, ф25-1м
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском $P = 500$ мм вод ст. надійшло тиском $100 = 0$ мм вод ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарджине

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Сидоренко В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Сидоренко В.С.
(прізвище, ініціали)

Сидоренко В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) (підпис).